

Revisión y Puesta a Punto de Clorador automático s



Servicios de revisión y puesta a punto del clorador automático de los medidores SERIE PCA:

- Visita a la instalación por personal técnico especializado según periodicidad acordada.
- Limpieza de la cámara de medida.
- Mano de obra de la sustitución de los tubos internos y reactivos
- Mano de obra de la sustitución de la barra agitadora, cámara de medida, electroválvula
- Revisión de las partes sometidas a desgaste.
- Calibración en Cloro y pH en función del equipo.

Entrega de:

Documento INFORME DE REVISION Y PUESTA A PUNTO tras las operaciones arriba indicadas

*El material sustituido no incluido en el pvp de este servicio.

Referencia: -